



Skierniewice, 25 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Słupia
Słupia 135
96-128 Słupia

ZNS.90281.1.16.2024.MK

OPINIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia, załączoną do pisma Wójta Gminy Słupia znak: RIGKiOŚ.6220.1.1.2024.JR z dnia 18 kwietnia 2024 r. (data wpływu 22 kwietnia 2024 r.) o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modła gm. Słupia”

o d s t ę p u j e

od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Słupia prowadząc postępowanie w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), zwrócił się o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Modła gm. Słupia”, należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Słupia, Słupia 135, 96-128 Słupia. Część obszaru planowanego przedsięwzięcia została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia z przeznaczeniem pod drogi publiczne a część nie ma pokrycia w tym dokumencie.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym z przepompowniami ścieków wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do zasilania projektowanych przepompowni o planowanej łącznej długości ok. 8.00 km.

Włączenie planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia na działce nr 1403. Docelowo ścieki zbierane planowaną do realizacji kanalizacją, odprowadzone zostaną do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia, w ilości ok. $Q_{\text{śr.d}} = 50,00 \text{ m}^3/\text{d}$. Oczyszczalnia ścieków gminy Słupia posiada odpowiednie rezerwy na przyjęcie planowanej ilości ścieków. Obecnie oczyszczalnia posiada przepustowość $600 \text{ m}^3/\text{dobę}$, a ilość ścieków dopływających to około $200 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Tereny objęte planowaną inwestycją stanowią

działki gminne, prywatne stanowiące pasy drogowe dróg gminnych a także działki prywatne przylegające do pasa drogowego. W związku z zamierzoną inwestycją nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania działek. Po zakończeniu realizacji inwestycji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i użytkowany jak dotąd.

Na terenie objętym zakresem inwestycji brak jest uporządkowanej gospodarki ściekowej. Ścieki bytowo – gospodarcze zwykle gromadzone są w osadnikach gnilnych, które w znacznym stopniu nie spełniają wymagań sanitarnych. Odprowadzane są również bezpośrednio do gruntu, co skutkuje zanieczyszczeniem wód podziemnych i gruntów. Planowana inwestycja pozwoli osiągnąć wysoki poziom ochrony przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Podczas prowadzonych robót teren budowy będzie zagrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Wykopy będą zabezpieczone barierkami ochronnymi. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

W trakcie wykonywania robót budowlanych zostanie wydzielone zaplecze budowy wyposażone min. w sanitariaty. Ścieki bytowe z zaplecza będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót posiadać będzie odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych i syntetycznych. Na terenie zaplecza nie będą prowadzone prace serwisowe wykorzystywanego sprzętu budowlanego.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 z późn. zm.), wnioskowane przedsięwzięcie, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Po analizie informacji przedstawionych w dołączonej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, iż inwestycja nie generuje powstania odpadów specyficznych, trudnych do utylizacji, ponadnormatywnego hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto nie oddziałuje, w sposób szczególny na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i gruntowe oraz przyrodę. Z uwagi na przedstawione wyżej założenia projektowe inwestycji oraz analizę wpływu przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach uznał, że oddziaływanie inwestycji mieści się w obowiązujących normach prawnych i nie jest zasadnym nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Na niniejszą opinię **zażalenie nie przysługuje.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skierniewicach**

Zastępca z up. Dorota Rosińska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa